कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
चन्दौली

पत्रांक– 174/18.

दिनांक– 19/01/2026

सेवा में,

प्रबन्धक,
ज्ञान प्रवाह इण्टरनेशनल स्कूल
धारूपुर मरूई, बरहनी,
चन्दौली

विषयः– निर्मित ज्ञान प्रवाह इण्टरनेशनल स्कूल धारूपुर मरूई, बरहनी, जनपद–चन्दौली के भवन हेतु नेंशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः आपका प्रार्थना–पत्र दिनांक–06.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के शासनोदश सं0–89/अड़सठ–3–2018–2041/2018 दिनांक–11.01.2019 तथा सं0–196/अड़सठ–3–2020–2018 दिनांक–29.06.2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत **ज्ञान प्रवाह इण्टरनेशनल स्कूल धारूपुर मरूई, बरहनी, जनपद–चन्दौली** के भवनों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोंपरान्त प्रथम दृष्ट्या विद्यालय भवन संतोषजनक पाया गया है तथा सुरक्षा के दृष्टि से भी सुरक्षित प्रतीत हो रहा है। जिसे संलग्नक चेकलिस्ट 22 बिन्दु प्रोफार्मा में अंकित किया गया है, तथा किसी भी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। शेष निर्मित भवन के स्ट्रक्चरल डिजाईन आदि का दायित्व विद्यालय प्रबन्धन के स्वयं का होगा।

संलग्नकः–चेकलिस्ट 22 बिन्दु प्रोफार्मा में।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,
चन्दौली

Abhay DDDs/qap

Scanned with OKEN Scanner

नेशनल बिल्डिंग कोड (भूकम्परोधी) चेकलिस्ट प्रमाण–पत्र

विद्यालय का नामः– ज्ञान प्रवाह इण्टरनेशनल स्कूल धारूपुर मरूई, बरहनी, जनपद–चन्दौली।

क0 सं0	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जॉच आख्या
	भवन चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हॉ
2	क्या भवन मांचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	हॉ
3	क्या भवन तीन मंजिला से अधिक ऊचा है ?	हॉ
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हे0 1800 व0मी0 है ?	हॉ
5	क्या भवन के चारो तरफ 6 मी0 खुला स्थान है। ?	हॉ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट वैक में पार्किंग तो नही है ?	हॉ
7	क्या भवन का ओरियेन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कूलेसन है ?	हॉ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (अप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है ?	हॉ
9	क्या भवन की छत आर0सी0सी0 की बनी है ? यदि नही तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नही लायी गई ?	हॉ
10	क्या भवन की दिवार ईट या पत्थर की सिमेन्ट मसालों से बनी है ?	हॉ
11	क्या भवन की दिवारों/छतों में कैक है ?	नही
12	क्या कक्षों की छतो की उचाई फर्श से न्यूनतम 3.60मी0 (ठंडे क्षेत्रों में 3.00मी0) है ?	हॉ/नही
13	क्या विद्यालय में मुख्य प्रवेश द्वारा (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.00मी0 एवं उचाई 4.50 मी0 है ?	हॉ
14	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिडकियों में लकडी का प्रयोग तो नही किया गया है ?	हॉ
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे है ?	हॉ
16	क्या कक्ष के दरवाजों के न्यूनतम मॉप (चौड़ाई 1.00 मी0 उचाई 2.00मी0) है ?	हॉ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है जो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	हॉ
18	क्या एक मंजिल से अधिक उचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि0मि0 ट्रेड 300 मि0मि0 तथा राईजर 150 मि0मि0 है ?	हॉ
19	क्या भवन में अग्निशमक यन्त्र (Fire Extinguisher) तथा आटोमैटिक स्प्रिन्कलर (Automatice Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे है।	अग्निशमन विभाग द्वारा परीक्षण किया जाना हैं।
20	क्या भवन में फर्स्ट एण्ड फायर फाईटिंग एप्लाईन्सेज (First aid fire Fithing Appliances) की व्यवस्था है ?	उपरोक्त
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय–समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	उपरोक्त
22	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (first aid box) की व्यवस्था है ?	हॉ

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण खण्ड लो०नि०वि०
चन्दौली

Abhay DDDs/qap

Scanned with OKEN Scanner

Annexure D

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 174/1B Dated: 19.01.2026

It is certified that the existing building **Gyan Pravah International School** (name of the building or premises) at **Mauza-Dharupur, Marui, Barhani, Pargana-Narwan, Tehsil And Dist-Chandauli** (address) is having block(s)/Floor(s) as per details below:

Detail of Block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of Floor(s) in the Block	4 (G+3)					

The building is owned/occupied by **Gyan Pravah International School** (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of **P.W.D. Chandauli** (Name of Department/ Govt.) on **15/01/2026** (date of inspection) in the presence of **Kaushal Pati Tripathi,_Mauza-Dharupur, Marui, Barhani, Pargana-Narwan, Tehsil And Dist- Chandauli** (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from **19/01/2026** for a period of **10** years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended-

1. ×
2. ×
3. ×
4. ×

Issued on **19/01/2026** at **Chandauli** by

* Strike out whichever is not applicable. In case of block is more than six use separate sheet for detail.

Signature with Seal : सहायक अभियन्ता

Name : क्षेत्रीय खण्ड लो०नि०वि०, चन्दौली

Designation : _____

Name & Address of Department/ Office: _____

Scanned with OKEN Scanner